



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
**БАВЛИНСКАЯ**  
**ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА**

Хади Такташа ул., 26, Бавлы, 423930,  
(8-85569) 5 51 53, e-mail: [bav.prok@tatar.ru](mailto:bav.prok@tatar.ru)

23.03.2022 № 02-08-03-22

Руководителю Исполнительного комитета  
Новозареченского сельского поселения  
Бавлинского муниципального района

Забировой А.Р.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства о пожарной безопасности

Бавлинской городской прокуратурой по информации Альметьевского отряда противопожарной службы ГКУ РТ «Пожарная охрана Республики Татарстан» проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности Исполнительного комитета Новозареченского сельского поселения Бавлинского муниципального района.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ «О пожарной безопасности») устанавливает, что организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В ходе проверки установлено, что в д. Измайлово Новозареченского сельского поселения Бавлинского района РТ водонапорная башня не приспособлена для забора воды пожарным автомобилем, не имеется подъездных путей, р. Кандызка не оборудована специальной площадкой 12x12 м., для установки пожарных автомобилей, что является нарушением п.75 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 (далее- ППР).

В с. Дмитриевка Новозареченского сельского поселения Бавлинского района, р. Кандызка не оборудована специальной площадкой 12x12 м., для установки пожарных автомобилей, что является нарушением п.75 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22, 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника Бавлинской городской прокуратуры.

2. Принять меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства о пожарной безопасности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в Бавлинскую городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Городской прокурор  
старший советник юстиции



И.Ф. Назмиев