



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
**БАВЛИНСКАЯ**  
**ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА**

Хади Такташа ул., 26, Бавлы, 423930,  
(8-85569) 5 51 53, e-mail: [bav.prok@tatar.ru](mailto:bav.prok@tatar.ru)

03.11.2022 № 02-08-03-22

Руководителю Исполнительного комитета  
Новозареченского  
сельского поселения  
Бавлинского муниципального района

Забировой А.Р.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства о пожарной безопасности

Бавлинской городской прокуратурой по информации Альметьевского отряда противопожарной службы ГКУ РТ «Пожарная охрана Республики Татарстан» проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности Исполнительного комитета Новозареченского сельского поселения Бавлинского муниципального района.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ «О пожарной безопасности») устанавливает, что организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В ходе проверки установлено, что в с. Дмитриевка, д. Николашкино, д. Измайлово Новозареченского сельского поселения Бавлинского муниципального района РТ река Кандызка не оборудована площадкой 12х12 м для забора воды пожарным автомобилем, отсутствуют подъездные пути. Населенный пункт Дмитриевка Новозареченского сельского поселения Бавлинского муниципального района РТ не обеспечен нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.

В с. Таллы-Куль Новозареченского сельского поселения озеро Багунда не оборудовано площадкой 12х12 м, для забора воды пожарным автомобилем, что является нарушением п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22, 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника Бавлинской городской прокуратуры.

2. Принять меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства о пожарной безопасности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в Бавлинскую городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок.

Городской прокурор  
старший советник юстиции



И.Ф. Назмиев